

GERMANO INDUSTRIE ELETTRICHE S.r.l.

INFORMAZIONI TECNICHE SULLE FORNITURA IN MEDIA TENSIONE (10 kV), COME PREVISTO DALLA DELIBERA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE (di seguito ARERA) N° 617/2023/R/eel.

PREMESSA

LA RETE ELETTRICA DI MEDIA TENSIONE DELLE ISOLE TREMITI È ESERCITA IN ISOLA (NON HA COLLEGAMENTI CON LA RETE ELETTRICA NAZIONALE) ALLA TENSIONE DI 10 KV.

LA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE È ALIMENTATA DA GRUPPI ELETTROGENI CHE PRODUCONO IN BASSA TENSIONE ED ATTRAVERSO TRASFORMATORI ELEVATORI SI COLLEGANO AD UN QUADRO DI MEDIA TENSIONE DA CUI SI DIPARTONO TRE LINEE M.T. DI DISTRIBUZIONE OGNUNA SOTTESA AD UN INTERRUTTORE IN SF6 SU CUI AGISCONO RELÉ DI PROTEZIONE PER MASSIMA CORRENTE E PER GUASTI A TERRA.

DENOMINAZIONE LINEE DI MEDIA TENSIONE ALIMENTANTI:

SAN DOMINO 1 (SD1), San Domino2 (SD2) e San Nicola (SN).

Le linee SD1 e SD2, costituiscono un anello urbano nell'Isola di San Domino; normalmente alimentano in antenna, sono chiudibili in anello per effettuare spostamenti di carico in occasione di lavori o di guasti.

La linea SN alimenta in antenna l'Isola di San Nicola.

STATO DI ESERCIZIO DEL NEUTRO:

NEUTRO ISOLATO (eventuale passaggio a neutro a terra, cosa improbabile in considerazione del basso valore della corrente di guasto a terra, sarà comunicato con sei mesi di anticipo).

CORRENTE DI GUASTO A TERRA:

A 33 - tempo di intervento: 250ms

TARATURA PROTEZIONI POSTE SU LINEE ALIMENTANTI:

Vedi tabella allegata.

TARATURA PROTEZIONI UTENTE, CONSIGLIATE:

Vedi tabella allegata - Lunghezza del cavo di connessione da 95 mmq di m10 (da locale distributore a locale utente adiacenti).

DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA (Prevista dall'art.37 della Delibera ARERA n° 617/2023/R/eel) E CORRISPETTIVO TARIFFARIO SPECIFICO (CTS)

Gli utenti forniti in media tensione, connessi prima dell'anno 2008, che non hanno ancora presentato la "DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA DELL'IMPIANTO ALLA NORMATIVA VIGENTE – CEI 016 –" sono invitati a presentare la predetta dichiarazione; la mancata presentazione dà luogo all'addebito di un **CORRISPETTIVO**

TARIFFARIO SPECIFICO (CTS), come previsto dall'art. 38.2.a della delibera ARERA n° 617/2023/R/eel, nella misura di € 500,00/anno, pagato in dodicesimi su ogni fattura mensile.

COMUNICAZIONE DATI QUALITÀ DEL SERVIZIO ELETTRICO

Come previsto dall'Art. 17.1 della Delibera ARERA n° 617/2023/R/eel entro il trenta giugno di ogni anno gli utenti di media tensione ricevono dall'impresa distributrice, l'elenco delle interruzioni, transitorie, brevi e lunghe, con avviso o senza avviso, che lo hanno coinvolto nell'anno precedente con l'indicazione della durata, della causa e dell'origine delle interruzioni. Nella medesima comunicazione viene comunicato anche:

➤ **“L'INDICATORE DI CONTINUITÀ”**

Il dato risulta dal numero di interruzioni subite nell'arco dell'anno precedente senza preavviso di durata breve o lunga e con origine dalla rete di distribuzione (Art 31 della Delibera ARERA n° 617/2023/R/eel);

➤ **“LIVELLO SPECIFICO DI CONTINUITÀ PER UTENTE MT”** (Art. 32 della Delibera ARERA n° 617/2023/R/eel)

Per il Comune di Isole Tremiti che rientra negli ambiti di “BASSA CONCENTRAZIONE” il predetto livello specifico è stabilito in DIECI interruzioni senza preavviso lunghe e brevi all'anno.

Il mancato rispetto del LIVELLO SPECIFICO DI CONTINUITÀ PER UTENTE MT comporta a carico del distributore una PENALITÀ e quindi un INDENNIZZO AUTOMATICO a favore dell'utente MT; detta penalità è prevista dall'art.34 della Delibera ARERA n° 617/2023/R/eel.

L'UTENTE MT che non ha presentato la DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA DELL'IMPIANTO non ha diritto al predetto INDENNIZZO AUTOMATICO (Art. 34.4 della Delibera ARERA n° 617/2023/R/eel).

AVVISI DI DISTACCO PROGRAMMATI DELLA FORNITURA

Come noto, vengono consegnati sul posto in formato cartaceo ed in mancanza a mezzo FAX, email o PEC.